

Bogotá, D.C., martes, 4 de noviembre de 2025, 12:42 p. m.
 EMPRESA: HIDROCOM INGENIERIA
 NIT: 830115904 - 9
 DIRECCIÓN: Carrera 71 # 5 A 04
 CORREO DE NOTIFICACIÓN: contadoryhc@gmail.com
 FECHA TOMA DE MUESTRAS: martes, 28 de octubre de 2025, 03:01 p. m.
 FECHA DE PROCESO: martes, 28 de octubre de 2025
 FECHA DE SALIDA: martes, 4 de noviembre de 2025
 MUESTRA TOMADA POR: ASEBIOL S. A. S. Muestra tomada por el cliente TXE
 LUGAR: CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI EP 187TP
 DIRECCIÓN DEL PUNTO: Carrera 59 #55-40
 CONTACTO CLIENTE: BRAYAN MARTINEZ;
 CORREO ELECTRÓNICO: operaciones@hidrocom.co;

DATOS MUESTRA				
CÓDIGO INTERNO	MUESTRA	CANTIDAD	TEMPERATURA (°C)	OBSERVACIONES
202510-458-2899	Agua de Suministro	250.0 ml	3.4	Sitio toma de muestra: Agua tomada de tanque
				Fecha toma de muestra: 2025-10-28 15:01:00.0

ANÁLISIS IN SITU								
ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO	TÉCNICA	METODO	LÍMITE* RESOLUCIÓN 2115/07	CONCEPTO	FECHA Y HORA DE ANÁLISIS	
Cloro libre residual	m g / l	0.0	Colorimétrico de la DPD	SM 4500-Cl G	0.3 - 2.0	NO ESPECIFICADO	15:01	28/10/2025
pH	Unidades	0.0	Electrométrico	SM 4500-H+ B	6.5 - 9.0	NO ESPECIFICADO		
VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA ANALIZADA								


ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO	TÉCNICA	METODO	LÍMITE*Resolución 2115 de 2007	FECHA Y HORA DE ANÁLISIS	CONCEPTO
Coliformes Totales SD	Presencia/ausencia	Ausencia	Sustrato Definido	SM 9223 B	Ausencia	04/11/2025 12:38	CUMPLE
Escherichia coli SD	Presencia/ausencia	Ausencia	Sustrato Definido	SM 9223 B	Ausencia	04/11/2025 12:39	CUMPLE
VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA ANALIZADA							

NOTA Y/O OBSERVACIONES:

La fecha y hora registradas para los análisis de laboratorio corresponden a la revisión y aprobación de los resultados. La muestra CUMPLE con los límites establecidos para los parámetros analizados, según la resolución 2115 del 2007.



María Isabel de Londoño
 Presidente Técnica
 Aprobó



Santiago Martínez
 Analista de Laboratorio
 Revisó